

安全评价业务网上公开信息表

企业名称	潍坊市寒亭区星顺加油站		
项目名称	经营危险化学品		
业务范围	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	项目类别	安全现状评价
评价报告提交时间	2024.10.18		
评价人员	姓名	资格证书号	
项目组组长	朱军涛	S011011000110202000391	
项目组成员	石锡攀	S011037000110193001648	
	赵绪磊	S011037000110193001384	
	王文海	S011037000110192001707	
	李媛	S011037000110192002125	
报告编制人	朱军涛	S011011000110202000391	
报告审核人	张正英	S011037000110191000866	
技术负责人	侯永生	S011011000110201000116	
过程控制负责人	张钟文	S011011000110203000392	
项目参与人员	注册安全工程师	朱军涛、王文海、李媛、石锡攀、赵绪磊等	
	技术专家或有关技术人员	--	
现场开展工作情况	现场勘查时间	现场勘查人员	主要任务
	2024.8.21	朱军涛、石锡攀	初访
	2024.8.29	朱军涛、石锡攀	调查勘验
项目简介	<p>潍坊市寒亭区星顺加油站位于潍坊市寒亭区高里街道办事处肖家营村里路东, 该加油站主营汽油、柴油等成品油, 储油罐为埋地 SF 卧式储罐, 设埋地双层油罐 4 台, 由北向南依次为 30m³ 柴油罐, 30m³ 92#汽油罐, 20m³ 95#汽油罐, 20m³ 柴油罐, 柴油随季节调整品种(油品为 0#, -10#)。柴油折半计算该加油站的油罐总容积为 75m³, 为三级加油站。该加油站现有 1 台 95#单枪汽油加油机, 1 台 92#/92#双枪汽油加油机, 1 台双枪柴油加油机, 1 台单枪柴油加油机, 均为自吸泵型, 共 6 支加油枪, 其中汽油枪 3 支, 柴油枪 3 支。无自助加油机</p>		

1、人员到现场检查照片



其他项目信息



2、合同首页

合同编号:

机构内控编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 加油站项目

委托方(甲方): 潍坊市寒亭区星顺加油站

受托方(乙方): 山东永妥安全评价有限公司

签订地点: 寒亭区

签订日期: 2024年08月21日



3、评价报告部分页

潍坊市寒亭区星顺加油站 经营危险化学品安全评价报告					
评价人员					
	姓名	资格证书号	从业登记 编号	专业	签字
项目负责人	朱军涛	S011011000110202 000391	040266	电气	朱军涛
项目组成员	王文海	S011037000110192 001707	036617	化工工艺	王文海
	赵继磊	S011037000110193 001384	035713	化工工艺	赵继磊
	石锡攀	S011037000110193 001648	035707	化工机械	石锡攀
	李媛	S011037000110192 002425	029360	自动化	李媛
报告编制人	朱军涛	S011011000110202 000391	040266	电气	朱军涛
报告审核人	张正英	S011037000110191 000866	020637	化工工艺	张正英
技术负责人	侯永生	S011011000110201 000116	032684	化工工艺	侯永生
过程控制 负责人	张钟文	S011011000110203 000392	041820	安全	张钟文
签发人员	梁金涛				梁金涛

潍坊市寒亭区星顺加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东永妥安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-012

法人代表：梁金涛

审核定稿：侯永生

评价组长：朱军涛



6 安全评价结论

通过对潍坊市寒亭区星顺加油站的现场评价检查和资料审核，并对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 和《山东省加油站安全评价导则》及有关法规、标准进行了分析评价，该加油站经评价组现场检查，A类检查项目（除不适用项外）全部合格，B类检查项目（除不适用项外）全部合格。

评价组认为：潍坊市寒亭区星顺加油站符合安全要求。



投诉电话：0536-8290607