

安全评价业务网上公开信息表

企业名称	安丘市三汇能源有限公司		
项目名称	经营危险化学品		
业务范围	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	项目类别	安全现状评价
评价报告提交时间	2025.5.21		
评价人员	姓名	资格证书号	
项目组组长	王倩倩	1800000000200877	
项目组成员	石锡攀	2020110463700003170	
	朱军涛	201810033370002056	
	王文海	2017033370332014558002001215	
	李媛	1600000000301010	
报告编制人	朱军涛	201810033370002056	
报告审核人	张正英	1700000000200735	
技术负责人	王玉美	0800000000104641	
过程控制负责人	吴敬东	1500000000301140	
项目参与人员	注册安全工程师	王倩倩、朱军涛、王文海、李媛、石锡攀等	
	技术专家或有关技术人员	--	
现场开展工作情况	现场勘查时间	现场勘查人员	主要任务
	2025.4.28	朱军涛、王倩倩	初访
	2025.5.13	朱军涛、王倩倩	调查勘验
项目简介	<p>安丘市三汇能源有限公司位于山东省潍坊市安丘市凌河街道新凌大街凌河医院向东 50 米北侧, 该加油站主营汽油、柴油等成品油, 油罐区设 4 个埋地 SF 双层卧式储油罐, 其中 2 个 20m³ 汽油罐, 2 个 20m³ 柴油罐, 汽油罐为 92#, 95#, 柴油罐随季节调整品种。柴油折半计算该加油站的油罐总容积为 60m³, 加油站级别为三级。该加油站现有 92#/92#/95#/95#四枪汽油加油机 1 台, 92#/92#/柴油/柴油四枪加油机 1 台, 95#/95#/柴油/柴油四枪加油机 1 台, 均为潜油泵式, 共 12 支加油枪, 其中汽油枪 8 支, 柴油枪 4 支。无自助加油机。</p>		

1、人员到现场检查照片




其他项目信息



2、合同首页

合同编号：

机构内控编号:



山东省安全评价技术服务合同


项目名称: 加油站项目

委托方（甲方）： 安丘市三汇能源有限公司

受托方（乙方）： 山东永妥安全评价有限公司

签 订 地 点: 安丘市

签 订 日 期: 2025 年 4 月 28 日



3、评价报告部分页

安丘市三汇能源有限公司 经营危险化学品安全评价报告 评价人员				
	姓名	资格证书号	专业	签字
项目负责人	王倩倩	180000000200877	自动化	王倩倩
项目组成员	石锡攀	2020110463700003170	化工机械	石锡攀
	朱军涛	201810033370002056	电气	朱军涛
	王文海	2017033370332014558002 001215	安全	王文海
	李媛	160000000301010	化工工艺	李媛
报告编制人	朱军涛	201810033370002056	电气	朱军涛
报告审核人	张正英	170000000200735	化工工艺	张正英
技术负责人	王玉美	080000000104641	化工机械	王玉美
过程控制负责人	吴敬东	150000000301140	其他	吴敬东
签发人员	梁金涛	160000000200794	化工工艺	梁金涛

安丘市三汇能源有限公司

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东永妥安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-012

法人代表：梁金涛

审核定稿：王玉美

评价组长：王倩倩



部合格：

安丘市三汇能源有限公司的安全管理、经营储存场所、经营储存条件及消防与电气系统符合以下规定：

- 1、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。
- 2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）的要求。
- 3、《危险化学品安全管理条例》第三十四条规定的经营单位应具备的条件。
- 4、《危险化学品经营许可证管理办法》第六条规定的经营单位应具备的基本条件。

评价组认为：安丘市三汇能源有限公司现阶段的经营状况符合危险化学品经营单位的安全要求。

加油站应针对本报告提出的安全对策措施，不断提高加油站的本质安全程度，并持续改善安全管理，管控风险、排查治理隐患，确保安全经营。

投诉电话：0536 - 8290607