

安全评价业务网上公开信息表

企业名称	寿光市东海油业有限公司		
项目名称	寿光市东海油业有限公司加油站罐区改建项目		
业务范围	石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业	项目类别	安全设施竣工验收评价
评价报告提交时间	2025.7.14		
评价人员	姓名	资格证书号	
项目组组长	王倩倩	1800000000200877	
项目组成员	石锡攀	2020110463700003170	
	朱军涛	201810033370002056	
	王文海	2017033370332014558002001215	
	李媛	1600000000301010	
报告编制人	朱军涛	201810033370002056	
报告审核人	张正英	1700000000200735	
技术负责人	王玉美	0800000000104641	
过程控制负责人	吴敬东	1500000000301140	
项目参与人员	注册安全工程师	王倩倩、李媛、王文海、朱军涛、石锡攀、张正英、王玉美等	
	技术专家或有关技术人员	/	
现场开展工作情况	现场勘查时间	现场勘查人员	主要任务
	2025.3.18	王倩倩、朱军涛	前期初访
	2025.6.24	王倩倩、朱军涛	现场调查、勘验
	2025.6.30	王倩倩、朱军涛	现场复查
项目简介	1、企业基本信息 寿光市东海油业有限公司原名为寿光市利顺德经贸有限公司, 注册成立于 2004 年 10 月 26 日, 企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资), 住所位于寿光市侯镇镇府南昌大路西, 法定代表人为李玉梅。2019 年 8 月 27 日寿光市东海油业有限公司与潍坊金联石油集团有限公司签订了股权转让协议, 该站现属于潍坊金联石油集团有限公司所有, 该站站长为马宁波(主要负责人)。 该加油站 2025 年 3 月换发了危险化学品经营许可证(因变更法定代表人), 有效期至 2026 年 1 月 21 日, 证书编号: 鲁潍危化经[2023]005211 号。2024 年 11 月 8 日换发了成品油零售经营批准证书(因变更法定代表人), 有效期至 2025 年 7 月 27 日。 寿光市东海油业有限公司现有职工 9 人, 其中专职安全管理人员 1 人; 加油站主要负责人、安全管理人员均经有资质部门培训并考核合格, 提供了考核合格证, 其他从业人员经本单位培训考核合格。		

该合建站于 2017 年 10 月 9 日取得了由寿光市规划局下发的《建设用地规划许可证》，编号为：地字第 370783201700105 号；于 2017 年 10 月 2 日取得了由寿光市规划局下发的《建设工程规划许可证》，编号为：建字第 370783201700569 号；于 2019 年 10 月 9 日取得了由寿光市自然资源和规划局下发的《不动产权证书》，编号为鲁（2019）寿光市不动产权第 0030743 号。

该加油站成立了安全管理领导小组，建有健全的安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程，成立了应急救援小组，其生产安全事故应急预案等已在寿光市应急管理局备案，取得了备案登记文件。

2.2.1 建设项目基本情况

1) 项目名称：寿光市东海油业有限公司加油站罐区改建项目
2) 建设地点：寿光市侯镇镇府南昌大路西，寿光市东海油业有限公司内。

3) 建设内容及规模：

寿光市东海油业有限公司投资 47.6 万元建设寿光市东海油业有限公司加油站罐区改建项目（以下简称本项目），即将原加油站 3 个 20m³ 汽油罐+2 个 20m³ 柴油罐，调整为 1 个 50m³ 汽油罐+1 个 30m³ 汽油罐+2 个 30m³ 柴油罐+1 个 50m³ 柴油罐，1 号加油机的 5 号汽油枪+汽油管改为柴油枪+柴油管，柴油罐容积折半计算，改建后该站储油罐总容积为 135m³，LNG 加气部分设 1 台 60m³ LNG 储罐，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.16 条相关规定， $VO1/240+VLNG1/180=135/240+60/180 \approx 0.896 < 1$ ，该合建站升级为一级加油加气合建站。该站站内其余设备设施均不变，加油工艺仍为潜油泵式，无自助加油机。

2、评价方法

依据安全评价方法的选择应遵循其充分性、适应性、系统性、针对性和合理性等诸原则的要求，考虑到该项目所涉及到的危险化学品的危险、有害特性以及装置的实际情况，该项目安全评价方法采用安全检查表法和预先危险性分析法。

3、整改意见、整改措施

序号	隐患描述	整改建议
1	每个油罐设置单独的卸油接口，但未设置相应标识	每个油罐设置单独的卸油接口，并设置相应标识
2	卸油口处法兰未设置跨接	卸油口处法兰应设置跨接

4、复查情况

序号	隐患描述	整改落实情况	符合性
1	每个油罐设置单独的卸油接口，但未设置相应标识	每个油罐设置单独的卸油接口，设置了相应标识	已整改，符合
2	卸油口处法兰未设置跨接	卸油口处法兰已设置跨接	已整改，符合

	<p>5、评价结论</p> <p>通过对寿光市东海油业有限公司加油站罐区改建项目的现场评价检查和资料审核，并对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及有关法规、标准进行了分析评价，该项目经评价组现场检查，检查项目（除不适用项外）全部合格。该项目符合国家规范及有关法规、标准的规定。</p> <p>评价组认为：寿光市东海油业有限公司加油站罐区改建项目具备安全设施竣工验收条件。</p>
其他项目信息	<p>1、人员到现场检查照片</p> 



2、合同首页、评价范围页

合同编号：

机构内控编号:

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 罐区改建项目

委托方(甲方): 寿光市东海油业有限公司

受托方(乙方): 山东永妥安全评价有限公司

签 订 地 点： 寿光

签 订 日 期: 2025 年 03 月 18 日



3、评价报告部分页（封二、签字页、结论页）

寿光市东海油业有限公司

加油站罐区改建项目

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：山东永妥安全评价有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) -012

法定代表人：梁金涛

审核定稿人：王玉美

评价负责人：王倩倩

评价机构电话：0536-8290607

（安全评价机构公章）

二零二五年七月十四日

寿光市东海油业有限公司罐区改建项目

安全设施竣工验收评价报告

评价人员

	姓名	资格证书号	专业	签字
项目负责人	王倩倩	180000000200877	自动化	王倩倩
项目组成员	石锡攀	2020110463700003170	化工机械	石锡攀
项目组成员	朱军涛	201810033370002056	电气	朱军涛
项目组成员	王文海	2017033370332014558002 001215	安全	王文海
项目组成员	李媛	160000000301010	化工工艺	李媛
报告编制人	朱军涛	201810033370002056	电气	朱军涛
报告审核人	张正英	170000000200735	化工工艺	张正英
技术负责人	王玉美	080000000104641	化工机械	王玉美
过程控制负责人	吴敬东	150000000301140	其他	吴敬东
签发人员	梁金涛	160000000200794	化工工艺	梁金涛

和资料审核，并对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及有关法规、标准进行了分析评价，该项目经评价组现场检查，检查项目（除不适用项外）全部合格。该项目符合国家规范及有关法规、标准的规定。

评价组认为：寿光市东海油业有限公司加油站罐区改建项目具备安全设施竣工验收条件。

8.3 与建设单位交换意见

山东永妥安全评价有限公司自接受委托后，为确保安全评价工作客观、公正，始终坚持合同双方地位平等、目标一致的原则，在安全评价工作的全过程中，双方以面谈、电话、电传等多种形式，及时沟通情况，传递信息、交换意见，取得了良好的效果。

建设单位较全面地提供了各项文件资料和证明材料；对报告编制过程中发现的问题及时给予了补充回复，对提出的整改建议及时进行了沟通、整改，使问题得到圆满解决。双方对报告的内容和结论取得了共识。

投诉电话：0536 - 8290607