

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东中凯兴业贸易广场有限公司		
	地理位置	山东省潍坊市寒亭区海港路 45000 号		
	联系人	张经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	王成贵、贺杨		
	现场调查陪同人	张经理	现场调查时间	2024-05-014
	现场调查人员	王成贵、贺杨		
	现场采样、现场检测陪同人	张经理	采样、检测时间	2024-05-16
	现场采样、检测人	王成贵、贺杨		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的氨浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）和关于发布《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）第 1 号修改单的通告（国卫通[2022]14 号）规定的限值要求。</p> <p>车间内各工种接触的噪声、工频电场强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的限值要求。</p>			

评价结论与建议：

(1) 应将工作场所职业病危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

(4) 定期进行职业健康检查，及时发现职业禁忌证或职业病，做好防治工作，定期对制冷机各管线及法兰连接处进行检修和维护，避免发生跑冒滴漏现象；法兰连接处做好防喷溅设施；定期组织液氨泄漏中毒事故演练，增强工人防护意识和自救能力。

现场调查影响资料:



现场采样、现场检测图像影像:



